

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 1/ _____**

Астраханский с.о.
Место составления

21.02.2024 г.
Время 11:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 1 от 05.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Ковыленка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Основная средняя школа села Ковыленка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Ковыленка, Аманжол Шалтаева (УЛИЦА), 50.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 13.02.2024 - 21.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Основная средняя школа села Ковыленка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Кочегары допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	В помещении дежурного персонала отсутствует стационарный телефон, предназначенный для своевременного вызова оперативных служб. Основание: пункт 10 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствуют требованиям. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	В помещении дежурного персонала в нарушение ПСД оборудованы приёмно-контрольные приборы неустановленного типа (предусмотрен ВЭРС ПК-8), а также в нарушение ПСД оборудованы тепловые датчики (предусмотрены дымовые). Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	На объекте не обеспечено наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей). Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	✓ Дверь эвакуационного выхода закрыта, отсутствуют возможность их свободного открывания в случае эвакуации из здания. Основание: пункт 34 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	На дверях эвакуационных выходов световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В коридорах 1,2 этажах на путях эвакуации допускается применение горючего материала (линолеум). Основание: подпункт 3 пункт 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В кабинете физрука, информатики допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	Допускается хранение твердого топлива (уголь) в не специально приспособленном для этого помещении или в не специально выделенной площадке расположенный	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	ближе 8 метров от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии, а также отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. ;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

[Подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен Башинев В.З.

[Подпись]

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет

[Подпись]

Приложение на «__» листах

«*31*» *08* 20*24* г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.