



Начальнику РГУ
«Отдела по ЧС Астраханского района
департамент по чрезвычайным
ситуациям Акмолинской области»
Сералиеву А.Б.

От директора
КГУ «ОСШ села Ковыленка
отдела образования по
Астраханскому району
управления образования
Акмолинской области
Б.Г.Бакишева.

ИНФОРМАЦИЯ

КГУ «Основная средняя школа села Ковыленка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» направляет вам информацию по устранению выявленных нарушений, указанных предписании № 7 от 21.02.2024 года

Акмолинская область, Астраханский район, с. Ковыленка, ул. А.Шалтаева, строение 50,
тел: 87164151167, e-mail: kovilenka_1990@mail.ru

№	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений	Срок устранения	Отчет об устранении выявленных нарушений
1	Кочегарам пройти обучение по программе пожарнотехнического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК №55 от 21.02.2022 год	06.05.2024г	Исправлено
2	В помещении дежурного персонала установить стационарный телефон, предназначенный для своевременного вызова оперативных служб. Основание: пункт 10 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.	06.05.2024 год	Исправлено
3	Привести в соответствие с требованиями имеющиеся план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: пункт 12 ППБ РК №55	06.05.2024 год	Исправлено
4	В помещении дежурного персонала согласно ПСД оборудовать приемно-контрольные приборы установленного типа (ВЭРС ПК-8), а также согласно ПСД оборудовать вместо тепловых датчиков (дымовые). Основание: пункт 62 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г	06.05.2024год	Не исправлено
5	На объекте обеспечить требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядить огнетушители). Основание: пункт 18 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г	06.05.2024 год	Исправлено
6	Дверь эвакуационного выхода открыть обеспечить возможность их свободного открывания в случае в случае эвакуации из здания. Основание: пункт 34 ППБ РК №55 от 21.02.2022 г	06.06.2024 год	Исправлено
7	На дверях эвакуационных выходов световой знак пожарной безопасности «Выход» привести в технически – исправном состоянии установить световую индикацию		Не устранено

	Основание: пункт 34 ППБ РК № 55 от 21.02.2022	06.05.2024 год	
8	В коридорах 1,2 этажа на путях эвакуации устранить применение горючего материала (линолеум). Основание : подпункт 3 пункт 36, ППБ РК №55 от 21.02.2022	06.05.2024 год	Не устранено
9	В кабинете физрука и информатики обеспечить эксплуатацию светильников с плафонами. Основание: под пункт 2 пункта 86, ППБ РК № 55	06.05.2024 год	Исправлено
10	Произвести хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении или в специально выделенной площадке более 8 метров от сгораемых строений. Основание: пункт 116, ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г	06.05.2024 год	Не исправлено
11	В здание школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре привести в технически исправное состояние, а так же заключить договор по обслуживанию автоматически пожарной сигнализации с специализированной сигнализацией. Основание: пункт 6,67 ППБ РК №55	06.05.2024 год	Договор заключен. АПС и система оповещения людей о пожаре не устранено

Директор школы:



Бакишев Б Г